

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Anne-Claire ZABÉ

Tél: 02 38 77 34 58

Destinataires

- S.T.G.S.
MONSIEUR - S.T.G.S.
MONSIEUR LE RESPONSABLE - S.T.G.S.
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SONZAY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.T.G.S.
MADAME - S.T.G.S.
MADAME LA DIRECTRICE - S.T.G.S.

SONZAY

Prélèvement 00122579
Installation TTP 000600 STATION - GOETIERE
Point de surveillance P 0000000776 P-SORTIE RES. GOETIERE
Localisation exacte ROBINET COLONNE DISTRIBUTION

Commune SONZAY
Prélevé le : jeudi 23 mars 2023 à 08h35
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : P1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	13.8	°C				25.00
pH	6,8	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	523	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	584	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,28	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.30	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type de l'analyse : AUTRE Code SISE de l'analyse : 00123249 Référence laboratoire : E230327978-AUTRE00123249

FER ET MANGANESE

Manqanèse total	47	µg/L				50,00
-----------------	----	------	--	--	--	-------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122579)

Eau d'alimentation, prélevée en production, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce contrôle fait suite aux résultats d'analyses non conformes du prélèvement du 28/02/2023, en application de l'article R.1321-17 du code de la santé publique.

Signé, Tours le 28 mars 2023

Pour le directeur général
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

