

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Anne-Claire ZABÉ

Tél: 02 38 77 34 58

Destinataires

- S.T.G.S.
MONSIEUR - S.T.G.S.
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SONZAY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.T.G.S.
MADAME - S.T.G.S.
MADAME LA DIRECTRICE - S.T.G.S.

SONZAY

Prélèvement

00126920

Installation

TTP 000600 STATION - GOETIERE

Point de surveillance

P 0000000776 P-SORTIE RES. GOETIERE

Localisation exacte

ROBINET COLONNE DISTRIBUTION

Commune SONZAY

Prélevé le : jeudi 04 avril 2024 à 11h42

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : AU

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Chlore libre
Chlore total

Résultats

13.5	°C
7,0	unité pH
373	uS/cm
416	uS/cm
0,39	mg(Cl2)/L
0,41	mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

	25,00
6,50	9,00
180,00	1 000,00
200,00	1 100,00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : AUTRE

Code SISE de l'analyse : 00127592

Référence laboratoire : E2403066477-AUTRE00127592

FER ET MANGANESE

Manganèse total

29

µg/L

50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00126920)

Eau d'alimentation, prélevée en production, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce contrôle fait suite aux résultats d'analyses non conformes du prélèvement du 21/03/2024, en application de l'article R.1321-17 du code de la santé publique.

Signé, Tours le 15 avril 2024

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

