RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

- S.T.G.S.
MONSIEUR - S.T.G.S.
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SONZAY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.T.G.S.
MADAME LA DIRECTRICE - S.T.G.S.

SONZAY

Prélèvement **00133481**
Installation TTP 000600 STATION - GOETIERE
Point de surveillance P 0000000776 P-SORTIE RES. GOETIERE
Localisation exacte ROBINET COLONNE DISTRIBUTION

Commune **SONZAY**
Prélevé le : lundi 13 octobre 2025 à 09h00
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : P1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	14.0	°C				25.00
pH	6,7	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	376	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	420	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,38	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.43	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : P1AMA Code SISE de l'analyse : 00134149 Référence laboratoire : 2509040400-P1AMA00134149

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	13,1	°f				
Titre hydrotimétrique	18,0	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	22,0	mg/L				250,00
Sulfates	33,3	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,32	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	16	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,10		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,67	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	10	µg/L				200,00
Manganèse total	19	µg/L				50,00
PESTICIDES AMIDES. ACETAMIDES. ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,02	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,01	µg/L		0,10		
Fluopicolide	<0,01	µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,01	µg/L		0,10		

Métazachlore	<0,01	µg/L		0,10			
Métolachlore	<0,01	µg/L		0,10			
Napropamide	<0,01	µg/L		0,10			
Pethoxamide	<0,01	µg/L		0,10			
Propyzamide	<0,01	µg/L		0,10			
Tébutam	<0,01	µg/L		0,10			
Zoxamide	<0,01	µg/L		0,10			
PESTICIDES DIVERS							
Total des pesticides analysés	<SEUIL	µg/L		0,50			
MÉTABOLITES PERTINENTS							
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05	µg/L		0,10			
OXA alachlore	<0,01	µg/L		0,10			
MÉTABOLITES NON PERTINENTS							
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L					
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L					
ESA acetochlore	<0,02	µg/L					
ESA alachlore	<0,05	µg/L					
ESA metazachlore	<0,01	µg/L					
ESA metolachlore	0,18	µg/L					
Metolachlor NOA 413173	0,022	µg/L					
OXA metazachlore	<0,01	µg/L					
OXA metolachlore	<0,01	µg/L					

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00133481)

Eau d'alimentation, prélevée en production, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Tours le 22 octobre 2025

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Signé

Jacques HERISSE