

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

Destinataires

- S.T.G.S.
MONSIEUR - S.T.G.S.
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SONZAY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.T.G.S.
MADAME - S.T.G.S.
MADAME LA DIRECTRICE - S.T.G.S.

SONZAY

Prélèvement

00137755

Installation

UDI 000601 SONZAY

Point de surveillance

P 0000000777 C-P.F. SONZAY

Localisation exacte

MAIRIE - ROBINET SANITAIRE

Commune SONZAY

Prélevé le : lundi 14 septembre 2026 à 11h14

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : AA

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Chlore libre
Chlore total

Résultats

22.6 °C
7,2 unité pH
537 uS/cm
599 uS/cm
0,23 mg(Cl2)/L
0,25 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

25,00
9,00
180,00 1 000,00
200,00 1 100,00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00138420

Référence laboratoire : 2607065725-A00138420

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Coloration

<5 mg(Pt)/L

15,00

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU

<0,30 NFU

2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

<1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

2 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

<1 n/(100mL)

0

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL)

0

EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet

26,2 °f

Titre hydrotimétrique

30,0 °f

MINERALISATION

Chlorures

20,9 mg/L

250,00

Sulfates

32,6 mg/L

250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)

<0,010 mg/L

0,10

Nitrates/50 + Nitrites/3

0,074 mg/L

1,00

Nitrates (en NO3)

3,7 mg/L

50,00

Nitrites (en NO2)

<0,010 mg/L

0,50

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

0,55 mg(C)/L

2,00

FER ET MANGANESE

Fer total

4 µg/L

200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00137755)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 18 septembre 2026

**Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires**

Jacques HERISSE