RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

- S.T.G.S.
MONSIEUR - S.T.G.S.
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SONZAY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.T.G.S.
MADAME - S.T.G.S.
MADAME LA DIRECTRICE - S.T.G.S.

SONZAY

Prélèvement **00137754**
Installation TTP 000600 STATION - GOETIERE
Point de surveillance P 0000000776 P-SORTIE RES. GOETIERE
Localisation exacte ROBINET COLONNE DISTRIBUTION

Commune **SONZAY**
Prélevé le : lundi 28 septembre 2026 à 09h10
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : BB

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	20.5	°C				25.00
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	540	µS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	603	µS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,39	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.42	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : AB Code SISE de l'analyse : 00138419 Référence laboratoire : 2607065661-AB00138419

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	à l'équilibre			1,00	2,00
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,21	unité pH				
Titre alcalimétrique complet	25,7	°f				
Titre hydrotimétrique	28,9	°f				
MINERALISATION						
Calcium	96,4	mg/L				
Chlorures	20,2	mg/L				250,00
Magnésium	8,5	mg(Mg)/L				
Potassium	3,4	mg/L				
Sodium	11,1	mg/L				200,00
Sulfates	32,7	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,072	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	3,6	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,10		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,55	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	6	µg/L				200,00
Manganèse total	3	µg/L				50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	<2	µg/L				200,00

Antimoine	<0,2	µg/L		10,00		
Arsenic	<0,2	µg/L		10,00		
Baryum	0,012	mg/L				0,70
Bore mg/L	0,030	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,010	µg/L		5,00		
Chrome total	0,4	µg/L		50,00		
Cuivre	0,0169	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Cyanures totaux	<5	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,173	mg/L		1,50		
Mercure	<0,015	µg/L		1,00		
Nickel	1,4	µg/L		20,00		
Plomb	**20,4**	**µg/L**		10,00		
Sélénium	0,5	µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	0,2	µg/L		30,00		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,01	µg/L		0,10		
Atrazine	<0,01	µg/L		0,10		
Cyanazine	<0,01	µg/L		0,10		
Cybutryne	<0,01	µg/L		0,10		
Cyromazine	<0,02	µg/L		0,10		
Desmétryne	<0,01	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,01	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,01	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,01	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,01	µg/L		0,10		
Prométhrine	<0,01	µg/L		0,10		
Prométon	<0,01	µg/L		0,10		
Propazine	<0,01	µg/L		0,10		
Sébuthylazine	<0,01	µg/L		0,10		
Secbuméton	<0,01	µg/L		0,10		
Simazine	<0,01	µg/L		0,10		
Simétryne	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,01	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,01	µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,050	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Buturon	<0,01	µg/L		0,10		
Chloroxuron	<0,01	µg/L		0,10		
Chlorsulfuron	<0,01	µg/L		0,10		
Chlortoluron	<0,01	µg/L		0,10		
Cycluron	<0,01	µg/L		0,10		
Difenoxuron	<0,01	µg/L		0,10		
Diflubenzuron	<0,01	µg/L		0,10		
Diuron	<0,01	µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,01	µg/L		0,10		
Fénuron	<0,01	µg/L		0,10		
Fluométuron	<0,01	µg/L		0,10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,01	µg/L		0,10		
Isonoruron	<0,010	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,01	µg/L		0,10		
Linuron	<0,01	µg/L		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,01	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,01	µg/L		0,10		
Métoxuron	<0,01	µg/L		0,10		
Monolinuron	<0,01	µg/L		0,10		
Monuron	<0,01	µg/L		0,10		
Néburon	<0,01	µg/L		0,10		
Siduron	<0,01	µg/L		0,10		
Thébuthiuron	<0,01	µg/L		0,10		
Thiazfluron	<0,020	µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Beflubutamide	<0,01	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,02	µg/L		0,10		
Carboxine	<0,01	µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,01	µg/L		0,10		
Cyflufenamide	<0,01	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,01	µg/L		0,10		
Fenhexamid	<0,01	µg/L		0,10		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		0,10		
Fluopicolide	<0,01	µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,10		
Furalaxyl	<0,01	µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,01	µg/L		0,10		
Mandipropamide	<0,01	µg/L		0,10		
Mefenacet	<0,01	µg/L		0,10		
Méfluidide	<0,010	µg/L		0,10		
Mépronil	<0,01	µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,01	µg/L		0,10		

Napropamide	<0,01	µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,02	µg/L		0,10		
Penthiopyrad	<0,010	µg/L		0,10		
Pethoxamide	<0,01	µg/L		0,10		
Propachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,01	µg/L		0,10		
Pyroxsulame	<0,01	µg/L		0,10		
Sedaxane	<0,010	µg/L		0,10		
Tébutam	<0,01	µg/L		0,10		
Zoxamide	<0,01	µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-D	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-DB	<0,10	µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,10	µg/L		0,10		
Clodinafop-propargyl	<0,01	µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,02	µg/L		0,10		
Fénoprop	<0,02	µg/L		0,10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		0,10		
Haloxyfop	<0,01	µg/L		0,10		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,01	µg/L		0,10		
Mécoprop	<0,02	µg/L		0,10		
Propaquizafop	<0,05	µg/L		0,10		
Quizalofop	<0,01	µg/L		0,10		
Quizalofop éthyle	<0,01	µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Aldicarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Bendiocarbe	<0,01	µg/L		0,10		
Carbaryl	<0,01	µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,01	µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,01	µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,01	µg/L		0,10		
Chlorbufame	<0,005	µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,001	µg/L		0,10		
Diallate	<0,02	µg/L		0,10		
Diethofencarbe	<0,01	µg/L		0,10		
Dimétilan	<0,01	µg/L		0,10		
EPTC	<0,05	µg/L		0,10		
Ethiophencarbe	<0,01	µg/L		0,10		
Fenoxycarbe	<0,01	µg/L		0,10		
Méthiocarb	<0,01	µg/L		0,10		
Molinate	<0,02	µg/L		0,10		
Oxamyl	<0,05	µg/L		0,10		
Promécarbe	<0,010	µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,012	µg/L		0,10		
Prophame	<0,005	µg/L		0,10		
Propoxur	<0,01	µg/L		0,10		
Prosulfocarbe	<0,01	µg/L		0,10		
Pyrimicarbe	<0,01	µg/L		0,10		
Thiobencarde	<0,01	µg/L		0,10		
Triallate	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
2,4 Dinitrophénol	<0,02	µg/L		0,10		
Bromoxynil	<0,02	µg/L		0,10		
Dicamba	<0,1	µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,02	µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,02	µg/L		0,10		
Fénarimol	<0,01	µg/L		0,10		
Imazaméthabenz	<0,01	µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,001	µg/L		0,03		
Chlordane alpha	<0,001	µg/L		0,10		
Chlordane béta	<0,001	µg/L		0,10		
Chlordécone	<0,050	µg/L		0,10		
DDT-2,4'	<0,001	µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,001	µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,001	µg/L		0,03		
Dimétachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Endosulfan alpha	<0,001	µg/L		0,10		
Endosulfan béta	<0,001	µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		0,10		
Endrine	<0,001	µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,001	µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		0,10		
HCH béta	<0,001	µg/L		0,10		
HCH delta	<0,001	µg/L		0,10		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,001	µg/L		0,10		

Heptachlore	<0,001	µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,001	µg/L		0,10		
Isodrine	<0,001	µg/L		0,10		
Méthoxychlore	<0,001	µg/L		0,10		
Mirex	<0,005	µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,001	µg/L		0,10		
Trans-nonachlore	<0,001	ng/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Acéphate	<0,05	µg/L		0,10		
Azamétiphos	<0,01	µg/L		0,10		
Azinphos éthyl	<0,050	µg/L		0,10		
Azinphos méthyl	<0,025	µg/L		0,10		
Bromophos éthyl	<0,001	µg/L		0,10		
Bromophos méthyl	<0,001	µg/L		0,10		
Cadusafos	<0,01	µg/L		0,10		
Carbophénotion	<0,001	µg/L		0,10		
Chlorfenvinphos	<0,001	µg/L		0,10		
Chlorméphos	<0,001	µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,001	µg/L		0,10		
Chlorpyriphos méthyl	<0,001	µg/L		0,10		
Chlorthiophos	<0,001	µg/L		0,10		
Coumaphos	<0,01	µg/L		0,10		
Déméton	<0,020	µg/L		0,10		
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L		0,10		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,02	µg/L		0,10		
Diazinon	<0,001	µg/L		0,10		
Dichlofenthion	<0,001	µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,005	µg/L		0,10		
Diméthoate	<0,01	µg/L		0,10		
Disyston	<0,005	µg/L		0,10		
Ethephon	<0,050	µg/L		0,10		
Ethion	<0,001	µg/L		0,10		
Ethoprophos	<0,01	µg/L		0,10		
Etrimfos	<0,001	µg/L		0,10		
Fenchlorphos	<0,001	µg/L		0,10		
Fenitrothion	<0,001	µg/L		0,10		
Fenthion	<0,001	µg/L		0,10		
Fonofos	<0,001	µg/L		0,10		
Fosetyl	<0,010	µg/L		0,10		
Hepténophos	<0,01	µg/L		0,10		
Iodofenphos	<0,001	µg/L		0,10		
Isazophos	<0,010	µg/L		0,10		
Isofenvos	<0,001	µg/L		0,10		
Malathion	<0,001	µg/L		0,10		
Méthacrifos	<0,001	µg/L		0,10		
Méthamidophos	<0,025	µg/L		0,10		
Méthidathion	<0,02	µg/L		0,10		
Mévinphos	<0,01	µg/L		0,10		
Monocrotophos	<0,01	µg/L		0,10		
Ométhoate	<0,01	µg/L		0,10		
Oxydéméton méthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Parathion éthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Phentoate	<0,02	µg/L		0,10		
Phorate	<0,005	µg/L		0,10		
Phosalone	<0,020	µg/L		0,10		
Phosmet	<0,050	µg/L		0,10		
Phosphamidon	<0,01	µg/L		0,10		
Phoxime	<0,02	µg/L		0,10		
Profénofos	<0,01	µg/L		0,10		
Propargite	<0,020	µg/L		0,10		
Propétamphos	<0,02	µg/L		0,10		
Pyrazophos	<0,01	µg/L		0,10		
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Pyrimiphos méthyl	<0,001	µg/L		0,10		
Quinalphos	<0,005	µg/L		0,10		
Sulfotepp	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuphos	<0,005	µg/L		0,10		
Tétrachlorvinphos	<0,001	µg/L		0,10		
Thiométon	<0,020	µg/L		0,10		
Tolclofos-methyl	<0,001	µg/L		0,10		
Triazophos	<0,005	µg/L		0,10		
Vamidothion	<0,01	µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,01	µg/L		0,10		
Dimoxystrobine	<0,010	µg/L		0,10		
Fluoxastrobine	<0,01	µg/L		0,10		
Kresoxim-méthyle	<0,001	µg/L		0,10		
Picoxystrobine	<0,01	µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,01	µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,01	µg/L		0,10		

Flazasulfuron	<0,01	µg/L		0,10			
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,01	µg/L		0,10			
Foramsulfuron	<0,01	µg/L		0,10			
Mésosulfuron-méthyl	<0,01	µg/L		0,10			
Metsulfuron méthyl	<0,01	µg/L		0,10			
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0,10			
Primisulfuron méthyl	<0,01	µg/L		0,10			
Prosulfuron	<0,02	µg/L		0,10			
Rimsulfuron	<0,01	µg/L		0,10			
Sulfosulfuron	<0,01	µg/L		0,10			
Thifensulfuron méthyl	<0,01	µg/L		0,10			
Triasulfuron	<0,01	µg/L		0,10			
Tribenuron-méthyle	<0,01	µg/L		0,10			
Triflusulfuron-methyl	<0,01	µg/L		0,10			
PESTICIDES TRIAZOLES							
Aminotriazole	<0,02	µg/L		0,10			
Azaconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Bitertanol	<0,01	µg/L		0,10			
Bromuconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Cyproconazol	<0,01	µg/L		0,10			
Diclobutrazol	<0,01	µg/L		0,10			
Difénoconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Diniconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Epoxyconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Fenbuconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Florasulam	<0,01	µg/L		0,10			
Fludioxonil	<0,02	µg/L		0,10			
Flusilazol	<0,01	µg/L		0,10			
Flutriafol	<0,01	µg/L		0,10			
Hexaconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Ipconazole	<0,010	µg/L		0,10			
Metconazol	<0,01	µg/L		0,10			
Myclobutanil	<0,01	µg/L		0,10			
Penconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Propiconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Prothioconazole	<0,05	µg/L		0,10			
Tébuconazole	<0,01	µg/L		0,10			
Thiencarbazone-methyl	<0,02	µg/L		0,10			
Triadiméfon	<0,01	µg/L		0,10			
Triadimenol	<0,01	µg/L		0,10			
Triticonazole	<0,01	µg/L		0,10			
PESTICIDES TRICETONES							
Mésotrione	<0,02	µg/L		0,10			
Sulcotrione	<0,02	µg/L		0,10			
Tembotrione	<0,02	µg/L		0,10			
PESTICIDES DIVERS							
2,4-D-isopropyl ester	<0,001	µg/L		0,10			
2,4-D-methyl ester	<0,001	µg/L		0,10			
Acétamiprid	<0,01	µg/L		0,10			
Acibenzolar s méthyl	<0,02	µg/L		0,10			
Acifluorfen	<0,02	µg/L		0,10			
Aclonifen	<0,005	µg/L		0,10			
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		0,10			
Bénalaxyl	<0,01	µg/L		0,10			
Benfluraline	<0,001	µg/L		0,10			
Benoxacor	<0,005	µg/L		0,10			
Bentazone	<0,02	µg/L		0,10			
Bifenox	<0,005	µg/L		0,10			
Biphényle	<0,005	µg/L		0,10			
Bixafen	<0,01	µg/L		0,10			
Bromacil	<0,02	µg/L		0,10			
Bupirimate	<0,01	µg/L		0,10			
Buprofézine	<0,02	µg/L		0,10			
Butraline	<0,02	µg/L		0,10			
Carfentrazone éthyle	<0,02	µg/L		0,10			
Chlorantraniliprole	<0,02	µg/L		0,10			
Chlorbromuron	<0,010	µg/L		0,10			
Chloridazone	<0,01	µg/L		0,10			
Chlormequat	<0,010	µg/L		0,10			
Chloroneb	<0,005	µg/L		0,10			
Chlorophacinone	<0,01	µg/L		0,10			
Chlorothalonil	<0,001	µg/L		0,10			
Chlorthal-diméthyl	<0,001	µg/L		0,10			
Clethodime	<0,01	µg/L		0,10			
Clofentézine	<0,01	µg/L		0,10			
Clomazone	<0,01	µg/L		0,10			
Clothianidine	<0,05	µg/L		0,10			
Cycloxydime	<0,005	µg/L		0,10			
Cyprodinil	<0,01	µg/L		0,10			
Cyprosulfamide	<0,01	µg/L		0,10			
Dichlobénil	<0,001	µg/L		0,10			
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,02	µg/L		0,10			
Dicofol	<0,005	µg/L		0,10			

Diflufénicanil	<0,02	µg/L		0,10		
Diméfuron	<0,01	µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,01	µg/L		0,10		
Diquat	<0,020	µg/L		0,10		
EPN	<0,005	µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,001	µg/L		0,10		
Fénamidone	<0,01	µg/L		0,10		
Fénazaquin	<0,001	µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,05	µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,05	µg/L		0,10		
Fipronil	<0,005	µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,02	µg/L		0,10		
Fluazinam	<0,010	µg/L		0,10		
Fluquinconazole	<0,01	µg/L		0,10		
Flurochloridone	<0,005	µg/L		0,10		
Fluroxypir	<0,02	µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,01	µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,01	µg/L		0,10		
Fluxapyroxad	<0,01	µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,02	µg/L		0,10		
Glufosinate	<0,010	µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,010	µg/L		0,10		
Hexythiazox	<0,01	µg/L		0,10		
Imazalile	<0,01	µg/L		0,10		
Imazamox	<0,01	µg/L		0,10		
Imazapyr	<0,010	µg/L		0,10		
Imazaquine	<0,01	µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,01	µg/L		0,10		
Isoxadifen-éthyle	<0,01	µg/L		0,10		
Lenacile	<0,01	µg/L		0,10		
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L		0,10		
Mépanipyrim	<0,01	µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,010	µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,01	µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		0,10		
Métosulam	<0,01	µg/L		0,10		
Metrafenone	<0,01	µg/L		0,10		
Nitrofène	<0,005	µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,01	µg/L		0,10		
Nuarimol	<0,001	µg/L		0,10		
Ofurace	<0,01	µg/L		0,10		
Oxadiargyl	<0,005	µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,01	µg/L		0,10		
Oxyfluorfene	<0,005	µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,005	µg/L		0,10		
Paraquat	<0,020	µg/L		0,10		
Pencycuron	<0,01	µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		0,10		
Piclorame	<0,1	µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,01	µg/L		0,10		
Procymidone	<0,005	µg/L		0,10		
Propanil	<0,01	µg/L		0,10		
Propoxycarbazone	<0,010	µg/L		0,10		
Pymétrozine	<0,01	µg/L		0,10		
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Pyridabène	<0,005	µg/L		0,10		
Pyrifénox	<0,01	µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,01	µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,01	µg/L		0,10		
Quinoclamine	<0,050	µg/L		0,10		
Quinoxyfen	<0,001	µg/L		0,10		
Silthiofam	<0,01	µg/L		0,10		
Spinosad	<0,05	µg/L		0,10		
Spirotetramat	<0,01	µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,01	µg/L		0,10		
Tébufénozide	<0,01	µg/L		0,10		
Tébufenpyrad	<0,02	µg/L		0,10		
Teflubenzuron	<0,02	µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,01	µg/L		0,10		
Tetradifon	<0,001	µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,01	µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,01	µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,01	µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	<SEUIL	µg/L		0,50		
Triflumuron	<0,010	µg/L		0,10		
Trifluraline	<0,001	µg/L		0,10		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,10	µg/L		0,50		
Dichloroéthane-1,2	<0,02	µg/L		3,00		
Hexachlorobutadiène	<0,005	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L		10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L		10,00		
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L		10,00		

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS							
Benzène	<0,1	µg/L		1,00			
CHLOROBENZENES							
Pentachlorobenzène	<0,001	µg/L					
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE							
Activité alpha globale en Bq/L	0,050	Bq/L					
Activité béta globale en Bq/L	0,115	Bq/L					
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	<0,051	Bq/L					
Activité Tritium (3H)	4,8	Bq/L				100,00	
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
Acide bromoacétique	<0,25	µg/L					
Acide dibromoacétique	2,2	µg/L					
Acide dichloroacétique	0,70	µg/L					
Acide monochloroacétique	<0,50	µg/L					
Acides haloacétiques	2,9	µg/L		60,00			
Acide trichloroacétique	<2,00	µg/L					
Bromates	<2	µg/L		10,00			
Bromoforme	5,9	µg/L		100,00			
Chlorate	<5,000	µg/L		250,00			
Chlorodibromométhane	5,2	µg/L		100,00			
Chloroforme	1,5	µg/L		100,00			
Dichloromonobromométhane	2,6	µg/L		100,00			
Trihalométhanes (4 substances)	15	µg/L		100,00			
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU							
Benzo(a)pyrène *	<0,001	µg/L		0,01			
Benzo(b)fluoranthène	<0,001	µg/L		0,10			
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005	µg/L		0,10			
Benzo(k)fluoranthène	<0,001	µg/L		0,10			
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL	µg/L		0,10			
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005	µg/L		0,10			
PESTICIDES PYRETHRINOIDES							
Bifenthrine	<0,005	µg/L		0,10			
Bioresmethrine	<0,020	µg/L		0,10			
Cyfluthrine	<0,001	µg/L		0,10			
Cyperméthrine	<0,001	µg/L		0,10			
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		0,10			
Dépallethrine	<0,020	µg/L		0,10			
Etofenprox	<0,005	µg/L		0,10			
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		0,10			
Fenvalérate	<0,001	µg/L		0,10			
Fluvalinate-tau	<0,001	µg/L		0,10			
Lambda Cyhalothrine	<0,001	µg/L		0,10			
Phenothrine	<0,001	µg/L		0,10			
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		0,10			
Tefluthrine	<0,001	µg/L		0,10			
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES							
4-Isopropylaniline	<0,010	µg/L					
Acrylamide	<0,03	µg/L		0,10			
Bisphénol A	<0,05	µg/L		2,50			
Epichlorohydrine	<0,03	µg/L		0,10			
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)							
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L					
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001	µg/L					
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L					
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,001	µg/L					
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001	µg/L					
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,0005	µg/L					
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,0005	µg/L					
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L					
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,0005	µg/L					
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)	<0,001	µg/L					
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,0015	µg/L					
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001	µg/L					
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,0015	µg/L					
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,0025	µg/L					
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L		0,10			
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE							
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,01	µg/L		0,10			
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		0,10			
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,01	µg/L		0,10			
2,6-Diethylaniline	<0,005	µg/L		0,10			
2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine	<0,020	µg/L		0,10			
2-amino-N-iso-propylbenzamide	<0,01	µg/L		0,10			
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,025	µg/L		0,10			
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide	<0,050	µg/L		0,10			
Aldicarbe sulfoné	<0,01	µg/L		0,10			
Aldicarbe sulfoxyde	<0,01	µg/L		0,10			
Chloro-4 Méthylphénol-2	<0,020	µg/L		0,10			

Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,001	µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,001	µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,001	µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,001	µg/L		0,10		
Desméthyl-chlortoluron	<0,01	µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,01	µg/L		0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L		0,10		
Desmethyl-pirimicarb	<0,010	µg/L		0,10		
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,020	µg/L		0,10		
Endosulfan sulfate	<0,001	µg/L		0,10		
Ethylenethiouree	<0,05	µg/L		0,10		
Fipronil sulfone	<0,005	µg/L		0,10		
Fluazifop	<0,02	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,02	µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde cis	<0,001	µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,001	µg/L		0,03		
Hydroxycarbofuran-3	<0,01	µg/L		0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,02	µg/L		0,10		
Methyl-3-hydroxylphenylcarbamate	<0,02	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,010	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,010	µg/L		0,10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,010	µg/L		0,10		
Oxychlordane	<0,001	µg/L		0,10		
Paraoxon méthyl	<0,05	µg/L		0,10		
Phthalimide	<0,1	µg/L		0,10		
Propazine 2-hydroxy	<0,01	µg/L		0,10		
Prothioconazole-Desthio	<0,01	µg/L		0,10		
Pyridafol	<0,01	µg/L		0,10		
SAA Acétochlore	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010	µg/L		0,10		
Tétrahydrophthalimide	<0,05	µg/L		0,10		
Trietazine desethyl	<0,01	µg/L		0,10		
PLASTIFIANTS						
Triphenyl phosphate	<0,050	µg/L				
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,020	µg/L				
CGA 354742	<0,01	µg/L				
CGA 369873	<0,01	µg/L				
Chlorothalonil R471811	<0,05	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L				
ESA acetochlore	<0,02	µg/L				
ESA alachlore	<0,05	µg/L				
ESA metazachlore	<0,01	µg/L				
ESA metolachlore	0,090	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	0,036	µg/L				
OXA acetochlore	<0,01	µg/L				
OXA metazachlore	<0,01	µg/L				
OXA metolachlore	<0,01	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,01	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,01	µg/L		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	<0,01	µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,010	µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,01	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,02	µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,01	µg/L		0,10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuméton-désethyl	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		0,10		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00137754)

Eau d'alimentation, prélevée au point de mise en distribution, non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre "plomb" et conforme aux références de qualité. Ces teneurs en plomb ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Elles ne sont donc pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble du réseau de distribution. Néanmoins, il est nécessaire de rechercher l'origine de cette teneur en plomb anormalement élevée (tuyauterie, compteur...) et d'y remédier. Un nouveau contrôle a été réalisé semaine 24 par l'ARS en application des articles R.1321-17 et R.1321-20 du code de la santé publique.

Signé, Tours le 21 octobre 2026

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE