RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

- S.T.G.S.
MONSIEUR - S.T.G.S.
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SONZAY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.T.G.S.
MADAME - S.T.G.S.
MADAME LA DIRECTRICE - S.T.G.S.

SONZAY

Prélèvement **00138204**
Installation UDI 000601 SONZAY
Point de surveillance P 0000000777 C-P.F. SONZAY
Localisation exacte MAIRIE - ROBINET SANITAIRE

Commune **SONZAY**
Prélevé le : jeudi 15 octobre 2026 à 12h05
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : AU

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	18.8	°C				25.00
pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	538	µS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	600	µS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,85	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.92	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type del'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00138869 Référence laboratoire : 2610021741-DIV00138869

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Plomb	0,3	µg/L		10,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	2,3	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	4,7	µg/L		100,00		
Chloroforme	1,4	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	2,9	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	11	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00138204)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce contrôle fait suite aux résultats d'analyses du prélèvement du 28/09/2026 prélevé au premier point de mise en distribution qui présentaient une concentration en plomb non conforme, en application des articles R.1321-17 et R.1321-20 du code de la santé publique. Les valeurs observées en désinfectant peuvent expliquer une odeur et une saveur chlorées (seuils perceptibles des flaveurs de chlore à partir de 0,25 mg/l).

Signé, Tours le 21 octobre 2026

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 33